

	Monte:	Valle:
Utenza:	INT.GEN.BT "TR1D"	"QASC2" - G.E.-ASC.A
Zona:	P.COPERTURA	P.SECONDO
Quadro:	QGBT	QEP2
Tensione nominale utenza:	400 V	400 V
Sigla protezione:	MICROLOGIC 5.0X LSI-MTZ2-3 extr	iC60L-C - 25A
Tipo protezione:	MT	MT+D Curva C
Corrente nominale:	3200 A	25 A
Sgancio magnetico:	19040 A	250 A
Sgancio a: 5 s / 0,4 s:	19040 A / 23555,9 A	131,9 A / 240 A
Icc minima:	21566 A	293 A
Tempo di intervento:	15,3 s	0,01 s
Rapporto tra magnetiche:	76,2	
Selettività:	Totale	
Selettività amperometrica:	n.d.	
Selettività cronometrica:	15,317 s	

